

DEKLARACJA ZGONOSCI

Santon Holland bv oświadcza na własną i wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

Santon "DFS-14/DFSHP-14-MC4" (opisany poniżej), pod warunkiem, że jest on zainstalowany, konserwowany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został wyprodukowany, z poszanowaniem „praktyk zawodowych”, z wykorzystaniem odpowiednich stojaków montażowych.

Domowy wyłącznik bezpieczeństwa pożarowego (DFS-14/DFS-14-W/DFS-14-MC/DFSHP-14-MC)

	DFS-14...*				DFSHP-14-MC4
Napięcie na stringu (Vdc)	1000	850	800	650	1000
Natężenie na stringu (A)	16	20	25	32	40
Wersja przełącznika	4 wejścia, 0-1-0-1				4 wejścia, 0-1-0-1
Liczba stringów	2				2
Napięcie pracy	100Vac – 240Vac				
Napięcie nominalne	230Vac				
Prąd nominalny	30mA				
Prąd startowy	Średnia 300mA				
Prąd przełączania	Maks. 300mA				
Parametry styku zasilania	24Vdc – 300mA maks.				
Temperaturowy zakres pracy	-20°C - + 50°C				
Maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wyłączeniem	+100°C				
Zakres temperatury przechowywania	-40°C - + 85°C				
Stopień ochrony	IP65				
Poziom ochrony	Klasa II				
Waga	Okolo 1kg				
Certyfikat CE	EN 60947 część 1+3				
Zgodność z normą	IEC: EN 60947-3:2009/A1:2012/C1:2013 /A2:2015 Cat PV-1				
Liczba cykli bez obciążenia	9700				
Liczba cykli z obciążeniem	300				

Dla DFS-14 i DFS-14-W należy użyć odpowiednich złączek MC4.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (normami):

IEC 60947 część 1 i 3

jest zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej:

73 / 23 / EEC z 19 February 1973 (OJEC L 77 of 26-03-73) zmodyfikowany Dyrektywą Unii Europejskiej 93 / 68 / EEC z 22 Lipca 1993 (OJEC L220 z 30-08-93) tzw. Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) i może być włączona do urządzeń objętych zakresem działania innych Dyrektyw Unii Europejskiej.

Dla Certyfikatu Produkcyjnego ISO 9001:2015 nr. NL018241/2-1 wydane po raz pierwsze przez BVQI 28 Sierpnia 2015, ostatnio wydany przez BVQI 30 Października 2017, ważny do 9 Listopada 2020.

Dodatkowe informacje:

Produkt ten jest przeznaczony do instalacji, konserwacji i użytkowania przez osoby wykwalifikowane i posiadające odpowiednie uprawnienia. Rok uzyskania znaku „CE”: 2006

Manager Q-SHE



F. Christiaanse

Lipiec 2020